



Серія СВ



10206
DSTU EN ISO/IEC 17065



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001501-22

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з **11 листопада 2022** до **10 листопада 2025**
Valid from / valid until

Продукція **Вогнегасник порошковий закачний ВП-1(з)**
Product

код УКТ ЗЕД

28.29.22-10.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 2-11, 13-15, 17, 24, 27, 28 табл. А.1 ДСТУ 3675-98 «Техніка пожежна. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Вогнегасна здатність - 1А, 21В

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «Хладар-Техсоюз»
адреса: 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9а, кв. 53, код ЄДРПОУ 32463639,
адреса виробництва: 69095, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 г

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «Хладар-Техсоюз»
адреса: 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9а, кв. 53,
код ЄДРПОУ 32463639

Додаткова інформація
Additional information

Вогнегасник порошковий закачний ВП-1(з), що виробляється серійно з 11.11.2022 до 10.11.2025. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 06.11.2017 № 32С/НППБ-2017 ВЛ ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки» (атестат акредитації від 25.01.2016 № 2Н688). Акт обстеження виробництва від 06.11.2017 № 1296, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно від 17.06.2021 № 2940, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 10.11.2022 № 11331с4, Експертне рішення від 11.11.2022 № 11331с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 301564



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34